


«Утверждаю»

Директор ГАПОУ

«Казанский энергетический колледж»

 А.И.Хабибуллин

«14» 01 2024г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 12.04.2012 № 390 «О федеральном государственном пожарном надзоре» является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения и учащимися.

2. Работники образовательного учреждения допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы – внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

3. Вводный противопожарный инструктаж проводится в установленные сроки и регистрируется в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа.

4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

Глава 2. Содержание территории, здания и помещений

6. Перед началом учебного года образовательное учреждение принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

7. Территорию образовательного учреждения необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

8. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

9. Разведение костров и сжигание мусора на территории образовательного учреждения не допускается.

10. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными.

11. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.

12. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

13. По окончании учебных занятий работники образовательного учреждения должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.

14. В здании образовательного учреждения запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен, потолков и путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) закрывать на замок двери эвакуационных выходов;

е) применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи;

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

н) производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;

о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

п) оставлять без присмотра включенные электроприборы.

Глава 3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

15. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха образовательного учреждения должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

16. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) отключать огнезадерживающие устройства;
- б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- в) в местах забора воздуха должна быть полностью исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня;
- г) эксплуатировать неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- е) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

Глава 4. Электроустановки

17. Электрические сети и электрооборудование, используемое в образовательном учреждении, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

18. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

19. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от распределительных коробок со штепсельными розетками.

20. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

21. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- б) использовать поврежденные (неисправные) электрические розетки, ответвительные коробки, рубильники и другие электроустановочные изделия;
- в) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;
- г) использовать для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;
- д) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;
- е) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами.

и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

28. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации необходимо их устранить, при невозможности их устранения поставить в известность непосредственного руководителя.

Глава 7. Обязанности и порядок действий работников при пожаре и эвакуации

29. В случае возникновения пожара, действия сотрудников общеобразовательного учреждения и привлекаемых к ликвидации пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их экстренную эвакуацию и спасение.

30. Каждый сотрудник общеобразовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), обязан оповестить о пожаре всех находящихся в общеобразовательном учреждении людей при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре директору колледжа (при отсутствии – первому заместителю директора по учебно-воспитательной работе).

31. Ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану обязан:

- сообщить о пожаре по телефону 01 (112), при этом сообщить диспетчеру:

- свою фамилию и имя;
- адрес расположения образовательного учреждения;
- № телефона;
- кратко описать, где загорание или что горит;
- сколько людей находится в образовательном учреждении.

32. Ответственное лицо за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты - заместитель директора по административно-хозяйственной работе выполняет проверку функционирования систем противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при необходимости, задействует их.

33. Ответственный за общую организацию спасения людей - заместитель директора по воспитательной работе задействует звено спасателей, контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания школы, корректировку направлений эвакуируемых классов, осуществляет силами звена спасателей осмотр учебных классов, подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы учащихся. Необходимо выставить посты безопасности, блокировать входы в здание колледжа.

34. Преподаватели, находящиеся в учебных классах, закрывают окна, организованно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации выводят учащихся согласно поэтажному плану эвакуации в безопасное место.

22. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

23. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на коменданта.

Глава 5. Противопожарное водоснабжение

24. Внутренние пожарные краны в образовательном учреждении должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.

25. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в запломбированные шкафы, выполненные из негорючих материалов, которые должны быть опломбированы. В шкафу должен присутствовать рычаг для облегчения открытия крана. Должно быть обеспечено открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

Для приведения в действие пожарного крана необходимо:

а) сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны;

б) поворотом маховика клапана открыть воду и приступить к ликвидации возгорания;

в) в случае использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем; в то время как один человек осуществляет пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону возгорания;

г) категорически запрещено применять пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с ликвидацией пожаров, проведением тренировочных занятий.

Глава 6. Осмотр помещений перед закрытием

26. После окончания рабочего дня ответственным за противопожарную безопасность необходимо проверить внешним визуальным осмотром помещения. При осмотре обратить внимание на закрытие окон и форточек, произвести отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов.

27. Запрещается по окончании рабочего времени оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок

35. Ответственный за оказание первой помощи - медицинский работник следит за состоянием учащихся и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи, задействует в помощь сотрудников медицинского звена. После эвакуации учащихся вместе с преподавателями находится в местах сбора учащихся и следит за их самочувствием. На случай возникновения пожара у медицинской сестры должна быть всегда готова медицинская аптечка для оказания первой медицинской помощи.

36. Ответственный за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей - заместитель директора по учебно-воспитательной работе вместе с секретарем одновременно с тушением пожара осуществляет вынос наиболее ценных документов из кабинета директора и заместителя директора.

37. Ответственный за организацию привлечения сил и средств к тушению пожара - заместитель директора по административно-хозяйственной работе, получив указания ответственного за общее руководство по тушению пожара, задействует сотрудников, входящих в звено пожаротушения, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития до прибытия подразделений пожарной охраны. Во время тушения пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

38. Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, - инженер по охране труда осуществляет контроль правильного и безопасного подключения и использования пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей и других средств пожаротушения, правильное и безопасное тушение огня, нахождение и расположение сотрудников. В случае явной угрозы жизни (сильное задымление, увеличение температуры, риск обрушения конструкций) ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности при тушении пожара прекращает действия по огнетушению и выводит группу в безопасное место.

39. Ответственный за информирование руководителя тушения пожара - заместитель директора по административно-хозяйственной работе по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания колледжа, прилегающих строений и сооружений. Сообщает о количестве хранимых и применяемых в образовательном учреждении пожароопасных веществ и материалов, а также сообщает другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.