

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КАЗАНИ УНД и ПР ГУ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

наименование территориального органа МЧС России

наименование органа надзорной деятельности

420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Галиаскара Камала, 42А. тел/факс 223-94-12.

электронный адрес: ogpnkazan@mail.ru

указывается адрес места нахождения органа ИД, номер телефона, электронный адрес

Заключение № 6/1
о соответствии объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 14 ч. 00 мин. «20» января 2020 г. по 16 ч. 00 мин. «20» января 2020 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заявителя

Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Казанский педагогический колледж»

наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки

расположенного (-ых) по адресам: 420036, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Побежимова, д. 47А

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности для образовательной деятельности

объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Государственному автономному

полное наименование юридического лица

профессиональному образовательному учреждению «Казанский педагогический
колледж», ИНН 1660020693

(индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник


должность, фамилия, инициалы начальника органа
надзорной деятельности

(подпись)

О.В. Маринин

ИНН: 1660075068

«20» января 2020 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Г. Камала, 42а
тел/факс (843) 223-94-12; 223-94-10. E-mail: ogpnkazan@mail.ru

Акт №
обследования

«20» января 2020 года

16 ч. 00 мин

г. Казань

Государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Авиастроительному району г. Казани «Северный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Латыповым Тимуром Рустамовичем, в период с 14 ч. 00 мин. «20» января 2020 г. до 16 ч. 00 мин. «20» января 2020 г. проведено обследование объекта защиты заинтересованного лица в помещениях Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский педагогический колледж» расположенного по адресу: 420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Побежимова, 47А, ИНН 1660020693.

При обследовании объекта защиты совместно с заместителем директора Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский педагогический колледж» Гатауллиным Р.Р. по результатам, которого установлено:

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский педагогический колледж» (функционального назначения Ф 4.1) расположено в 4-х этажном здании, 2-ей степени огнестойкости, общей площадью 3839,6 м². Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт, прокладка электропроводов и кабелей соответствует требованиям ПУЭ. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Количество эвакуационных выходов из здания соответствует требованиям СНиП и правилам пожарной безопасности. Отделка стен и потолков на путях эвакуации выполнена из трудногорючих материалов. Объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и эвакуации людей при пожаре 3-го типа, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации заключен с ООО «Энергощит-К». Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без уча-

етия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации «Стрелец-Мониторинг». Договор на техническое обслуживание системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожаров на пульт подразделения пожарной охраны системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации заключен с ООО «Союз Пожарного Мониторинга». Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственные лица прошли обучение по программе пожарно - технического минимума.

Фактическое количество (обучающихся), одновременно находящихся на объекте 540 человек, количество обслуживающего персонала днем - 20 человек, ночью - один охранник.

2) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	

С актом обследования ознакомлен (а):

Резуно Зам. дир. АХР Казанского РР
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«20» января 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Резуно Зам. дир. АХР Казанского РР
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Обследование проводил:

Старший инспектор ОНД и ПР
по Авиастроительному району
г. Казани «Северный»

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Латыпов Т.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» января 2020 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору