

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,  
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

проспект Яшьлек, 9 г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423827  
код 8-8552 тел/факс 54-66-13, e-mail: ondap@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 84

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 "КУРАЙ"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по  
пожарному надзору города Набережные Челны – заместителя начальника отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному  
образованию г. Набережные Челны Главного управления МЧС России по  
Республике Татарстан майора внутренней службы Р.С. Устимова № 84 от  
13.07.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 14 ч. 00 мин. « 15 » июля 2021 г. по 14 ч. 00 мин. « 30 » июля 2021 г.  
лейтенантом внутренней службы Курбановым Айнуrom Разифовичем –  
государственным инспектором по пожарному надзору - старшим инспектором  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому  
району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике  
Татарстан

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
 "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 "КУРАЙ"; ИНН  
 1650283206; 423834, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
 ГОРОД, ЯШЬЛЕК ПРОСПЕКТ, 3

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: Карповой Надеждой Ильгизаровной Исполняющий обязанности  
 заведующей МАДОУ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ "ДЕТСКИЙ САД  
 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 "КУРАЙ"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Пищеблок не отделен противопожарной перегородкой 1-го типа от смежных помещений.	ст. 37 ФЗ-69, ст. 4, Федеральный закон №123-ФЗ СП.4.13130.2013 п. 5.1.2. п 5.5.2	До 01.06.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Автозаводскому району м.о. г. Набережные Челны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан лейтенант внутренней службы Курбанов Айнур Разифович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 30 ” июля 20 21 г.

**Предписание для исполнения получил:**

Исполняющий обязанности  
заведующей МАДОУ ГОРОДА  
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
"ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  
№109 "КУРАЙ"

(должность)

Карпова Н.И.  
(фамилия, инициалы)

“ 30 ” июля 20 21 г.



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №109 «КУРАЙ»  
423834, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, дом 3 (52/02)

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ  
МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНЕН  
“КУРАЙ” 109 НЧЫ КАТНАШ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ”  
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ БЕЛЕМ БИРУ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ”

423834, Яр Чаллы шәһәре, Яшьлек проспекты, 3 йорт  
(52/02)

Исх.№ 15  
от 21.09.2022г

Старшему инспектору отделения НДиПР  
по Автозаводскому району  
МО г.Набережные Челны  
старшему лейтенанту внутренней службы  
Уляшеву Вадим Вадимовичу

Уважаемый Вадим Вадимович!

В ответ на предписание №84 от 30 июля 2021 года, в отношении МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №109 «Курай», расположенного по адресу: г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, дом 3(52/02) сообщаю следующее:

№	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1.	Пищевлок не отделен противопожарной перегородкой 1-го типа от смежных помещений	До 01.06.2022	устранен к 10.12.2021

Дверь приобретена (контракт № ВР00678868 от 03.12.2021г.), установлена в пищевлок.

Заведующий МАДОУ №109 «Курай» Р.А.Гаврилова



Приложение :

1. Копия предписания
2. Копия контракта
3. Паспорт на дверь
4. Сертификат соответствия

-1 экз.  
-1 экз.  
-1 экз.  
-1 экз.