



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан

ул. Аминова, 5, г. Альметьевск, 423450
Телефон: 26-70-11, 26-70-20 код (8553)
E-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru

08.04.2025 г. № 1864-4-1-5
На _____ от _____ г.

Начальнику управления
образования Альметьевского
муниципального района

И.А. Павловской

423450, Республика Татарстан, город
Альметьевск, улица Ризы Фахретдина,
дом 50

О направлении предписания


Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан направляет Вам предписание об устранении выявленных нарушений пожарной безопасности №2503/314-16/2-ВО/П от 28 марта 2025 года, выданное Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Центр развития ребенка-Детский сад № 2 "Планета детства" г. Альметьевска Республики Татарстан по результатам проведенного обязательного профилактического визита в соответствии с частью 2 статьи 52.1, статьи 52 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пункта 11.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела
подполковник внутренней службы

Р.И. Хусаинов

Хайруллин Р.А.
26-7030



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«19» марта 2025 г., 16250061000217536816
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан

«28» марта 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2503/314-16/2-ВО/П

г. Альметьевск, ул. Аминова 5

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «19» марта 2025 г., № 2503/314-16/2-ВО/П, учетный номер проверки 16250061000217536816.

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Хайруллин Руслан Айратович – инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

5. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Ленина, Дом 199

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 2 "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА" Г.АЛЬМЕТЬЕВСКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНН 1644071588, адрес регистрации юридического лица: 423455, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 199

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» марта 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «28» марта 2025 года, 11 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем

(поставщиком) правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (абзац 4 пункт 54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 1 части 1 статья 6, пункт 1 часть 3 статья 4 Федерального закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.1.1, раздел 6.6 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», пункт 6.1.1, раздел 6.7 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»). Место выявления нарушения: Здание детского сада.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Статья 6 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Выполнить замену средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации, система оповещения и эвакуации людей при пожаре) эксплуатируемых сверх срока службы установленным изготовителем (поставщиком) или провести испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация.

Не проведены (не реже 1 раза в 5 лет) эксплуатационные испытания металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний (подпункт "б" пункт 17 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Место выявления нарушения: Здание детского сада.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:


Организовать работы по проведению эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на указанный вид деятельности.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документы, подтверждающие выполнение эксплуатационных испытаний.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору) Хайруллин Рустам Айратович

(подпись, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Хайруллин Рустам Айратович - инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору), телефон: 88553267030, e-mail: rustam.hairullin@16.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Судакманов директор Тимурович И.Н.
17 часов 00 минут 28 03 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке или с помощью QR-кода:



Лист согласования к документу № 1864-4-1-5 от 08.04.2025
Инициатор согласования: Хайруллин Р.А. Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому МР
Согласование инициировано: 08.04.2025 08:54

Лист согласования			Тип согласования: последовательное	
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Хусаинов Р.И.		 Подписано 08.04.2025 - 11:02	