

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

Предписание №154/1/115
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА С ТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 154 от «30» ноября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «3» декабря 2020 г. по 14 ч. 00 мин. «17» декабря 2020 г. проведена плановая документарная, с использованием средств дистанционного взаимодействия проверка Инспектором отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Родыгиным О.С., дошкольного образовательного учреждения, эксплуатируемого Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 3 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г.Казани ИНН 1660200086, расположенного по адресу: г. Казань улица Ноксинский Спуск, 9 совместно с Заведующим МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3" Низамовой Эндже Азатовны.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационного выхода обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.23 Правила противопожарного режима в РФ	1.06.2021	
2.	В полной мере провести обучение мерам пожарной безопасности всех работников организации, в том числе руководитель, работники, ответственные за проведение противопожарного инструктажа, работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях, работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, руководители взрывопожароопасных производств	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.3 Правил противопожарного режима в РФ п.2-4 раздел III Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645	1.06.2021	

3.	В месте размещения приемно-контрольного прибора разместить инструкцию о порядке действия персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности прибора, а также исполнительная документация на установки противопожарной защиты здания	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 п. 64 Правил противопожарного режима в РФ,	1.06.2021	
4.	Провести эксплуатационные испытания содержания ограждения по периметру кровли	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 24 Правил противопожарного режима в РФ	1.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Инспектор ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Дербышки»
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Родыгин О.С.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


 (подпись)

« 17 » декабря 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

В 
 (подпись)

Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 3" Низамова Э.А.
 (должность, фамилия, инициалы)

« 17 » декабря 20 20 г.