

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

Предписание № 177/1/129
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ "Детский сад №3 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"
Советского района г. Казани

Во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 181 от «22» июля 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 26 » июля 20 21 г. по 17 ч. 00 мин. « 30 » июля 20 21 г. проведена проверка Инспектором отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Родыгин О.С., помещений МБДОУ "Детский сад №3 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г. Казани, расположенного по адресу: город Казань улица Ноксинский Спуск, дом 9

совместно с И.О. Заведующий Зрячева Елена Геннадьевна МБДОУ "Детский сад №3 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Часть устройств для самозакрывания дверей находится в неисправном состоянии	Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.14 Правил противопожарного режима в РФ	01.04.2022	
2.	Огнетушители, расположены не на видных местах на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя и не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Ст.1, ст.4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 409 Правил противопожарного режима в РФ	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение

пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Инспектор ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Дербышки»

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Родыгин О.С.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)




(подпись)

« » 20 г

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«30» 07 2021 г.