

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольскому району М.О. г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Набережные Челны
(место составления акта)

« 14 » сентября 2018 г.
(дата составления акта)

15.00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 83

По адресу/адресам: РТ, г. Набережные Челны, п. ЗЯБ, ул. Авангардная, 55
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по М.О. г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 83 от 31.08.2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей № 1139 «Кроха»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 07 » сентября 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

« 10 » сентября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа


« 14 » сентября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Комсомольскому району муниципального образования г. Набережные Челны
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Пилясова Е.В. ✓ 
(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

31.08.2018 г., 14 часов 30 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кашипов Рамиль Талгатович, ст. дознаватель отдела НД и ПР по
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных ли

М.О. г. Набережные Челны

проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

при проведении проверки присутствовали:

Талатина Светлана Николаевна, заведующий

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, наименование должности лица, должности государственного гражданского служащего, наименование должности лица, должности государственного служащего, наименование должности лица, должности государственного служащего, наименование должности лица, должности государственного служащего

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Расстояние от потолка до верхней части речевых настенных оповещателей выполнены менее 150 мм. СП 3.13130.2009 п. 4.4;
2. На дверях главного выхода установлен электромагнитное устройство, которое не обеспечивает возможность свободного открывания. ППР в РФ п. 35;
3. Отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа. ППР в РФ п. 35;

(с указанием характера нарушений;)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

(с указанием характера нарушений;)

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание ОНД № 83/13 от 14.09.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Кашинов Р.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Талатина Светлана Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 119 «Кроха»

(ФИО (последнее - при наличии), должность, наименование должности лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 279-67-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Комсомольскому району М.О. г. Набережные Челны
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 83/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития
детей № 119 «Кроха»

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ра ОНД и ПР по муниципальному образованию г. Набережные Челны по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 83 от « 31 » августа 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. « 07 » сентябрь
2018 г. по 15 ч. 00 мин. « 14 » сентября 2018 г. проведена проверка

Ст. дознавателем отделения НД и ПР по М.О. г. Набережные Челны капитаном

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Кашаповым Рамилом Талгатовичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

объекта: МАДОУ «Детский сад № 119 «Кроха», расположенного по адресу:
г. Набережные Челны, ул. Авангардная, 55

совместно с заведующим Талатиной Светланой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Расстояние от потолка до верхней части речевых настенных оповещателей выполнены менее 150 мм.	п.4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	01.06.2019 г.	

		(СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ»)	
2.	На дверях главного выхода установлен электромагнитное устройство, которое не обеспечивает возможность свободного открывания.	п. 35 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. ППР в РФ (Правила противопожарного режима в РФ)	01.06.2019 г.
3.	Отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. ППР в РФ (Правила противопожарного режима в РФ)	01.06.2019 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные нарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель отдела НД и ПР по МО

(должность, фамилия, инициалы, государственного

г. Набережные Челны «Жилой»

инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

Кашаев Р.Т.

« 14 » сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ «Д/с № 119 «Кроха»

Талатина С.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » сентября 2018 г.

место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

