

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПОЗНАВАТЕЛЬНО - РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ № 119 «КРОХА»

423803, Республика Татарстан, город Набережные Челны, улица
Авангардная, дом 55 (20/09),
Телефон (8552) 492370, 49-23-72
Электронный адрес: sad119kroxa@mail.ru

ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕНӘ "НӘНИКӘЙ" 119 НЧЫ
БАЛАЛАРНЫҢ ТАНЫШ БЕЛУ-СӨЙЛӘМ ЮНӘЛЭШЕ
БУЕНЧА ҮСЕШЕ ЭШЧӘНЛЕГЕН ӨСТЕНЛЕКЛЕ
ГАМӘЛГӘ АШЫРУЧЫ ГОМУМУСТЕРЭШЛЕ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ" МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

423803, ТР, Яр Чаллы шәһәре, Авангардная урамы, 55
Телефон (8552) 49-23-70, 49-23-72
sad119kroxa@mail.ru

Главному санитарному врачу
по г. Набережные Челны, Тукаевскому,
Муслимовскому, Мензелинскому,
Актанышскому району
И.Г. Бариеву

всего 34

с 23.05.2022г.

**Ответ на представление от 25 апреля 2022 г. № 574, 575
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения (Постановление по делу об административном
правонарушении от 25.04.2022 № 574/24, 575/24)**

На ваше представление № 574, 575 от 25.04.2022 год года об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований сообщая, что по представлению № 574, 575 от 25.04.2022 года было рассмотрено и выполнены мероприятия следующего содержания:

1. Изучены требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

№п/п	наименование мероприятия	отметка о выполнении
2.	Журнал учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов ведется не по установленной форме	Журнал учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов приведен в соответствие с требованиями по установленной форме
3.	При получении неудовлетворительных результатов производственного контроля (несоответствие качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям) результаты не представлены в адрес Роспотребнадзора, не были организованы мероприятия, не были организованы мероприятия, правленные на снижение рисков для здоровья человека в части заболеваний в образовательной организации)	Разработана программа производственного контроля (приказ от 10.01.2022 №46). Назначены ответственные лица за организацию и проведение производственного контроля (приказ от 10.01.2022 №43). Усилен ежедневный контроль по соблюдению требований за состоянием и качеством параметров воды в бассейне.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан)
Территориальный отдел в городе
Набережные Челны, Актанышском районе

Вх. № 24/5621
23. 05 2022г.
на _____ л. приложения на _____ л.

4.	Отсутствует цветовая маркировка мебели в кабинете татарского языка, кабинете дополнительных занятий	Наличие цветной маркировки мебели в кабинете татарского языка, кабинете дополнительных занятий обеспечено
5.	Детская мебель (стул в группе №2, столы в группе №1) имеет дефекты и повреждения, что не обеспечивает возможность проведения влажной уборки рабочих и фасадных поверхностей с применением моющих, дезинфицирующих средств	Проведен ремонт детской мебели, устранены дефекты и повреждения для обеспечения возможности проведения влажной уборки рабочих и фасадных поверхностей с применением моющих, дезинфицирующих средств
6.	Следы протечек системы в физкультурном зале (дефекты побелки потолка, покраски стен), дефекты покраски потолка в бассейне	Ремонт по устранению следов протечек системы в физкультурном зале (дефекты побелки потолка, покраски стен), дефектов покраски потолка в бассейне будет произведен в летний период (в отсутствие детей)
7.	Ежедневный утренний прием детей в группе №12 проводится с проведением термометрии контактным способом (недостаточное количество бесконтактных термометров)	Обеспечено достаточное количество бесконтактных термометров (ежедневный утренний прием детей в группе №12 проводится с проведением термометрии бесконтактным способом). Закуплено дополнительно бесконтактных термометров 5 шт.

Заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 119 «Кроха»



С.Н. Талапина