

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и PR Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и PR по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и PR ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 6/1/6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида №5 «Созвездие» г. Кукмор» Кукморского
муниципального района Зинатовой Зухре Халиловне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника МОНД и PR по Балтасинскому и Кукморскому
муниципальным районам УНД и PR ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г.Яппарова
N 6

(наименование органа ГПН)

от "13" января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с "20" января 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

"29" января 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., старшим инспектором МОНД и PR
по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и PR ГУ МЧС России по
РТ Каримуллин Фархадом Фаридовичем, старшим дознавателем МОНД и PR по
Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и PR ГУ МЧС России по РТ
Мавлюкаевым Рахимом Рафиковичем проведена проверка МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №5 «Созвездие» г. Кукмор» Кукморского муниципального района
Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул.
Гафиятуллина, д.22

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Созвездие» г.
Кукмор» Кукморского муниципального района Республики Татарстан Зинатовой Зухрой
Халиловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпис ь) о выполне нии (указыв ается)
------------------------------	---	--	--	---

				ТОЛЬКО ВЫПОЛНЕНИЕ
1	2	3	4	5
1	Не реже 1 раза в год не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций кровли	При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. /п. 13 Правил противопожарного режима в РФ/	10.05.2021	
2	Не обеспечивается наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного /п. 30 Правил противопожарного режима в РФ/	10.03.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан вн. сл. Каримуллин Ф.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


подпись

«29» января 2021 г.

М.Л.П. <*>

Старший дознаватель МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мавлюкаев Р.Р.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

подпись

«29» января 2021 г.



Предписание для исполнения получила:


(подпись)

Заведующий МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №5 «Созвездие» г. Кукмор»
Зинатуллина З.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

«29» января 2021 г.