

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному
району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел. 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 150/1/90

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица – Заведующему МБДОУ «Детский сад №94 «Соенеч» НМР РТ Ахметгалиевой Розе Махияновне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному
(наименование органа ГПИ)

надзору N 150 от 30.05.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-

ФЗ "О пожарной безопасности" в период

с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "07" июня 2019 г.

с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. "13" июня 2019 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой
Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №94 «Соенеч» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу:
РТ, г. Нижнекамск, пр. Строителей, д.68 «А»

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждени
"Детский сад №94 «Соенеч» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Ахметгалиев
Роза Махияновна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/ п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правово- вого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния обя- зательных требова- ний	Отметка (подпись о выпо- лнении (указыва- ется только

			ний пожарной безопас- ности	выполне- ние)
1	На объекте не организовано проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (проверка работоспособности противопожарного водоснабжения Графики проведения ТО и ППР щита автоматизации и управления противопожарного водоснабжения отсутствуют.	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). п. 63 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»		01.06.2020
2	Предусмотренное в составе объекта класса Ф 1.1 производственное, складское помещение (помещение кастелянши и хранения реквизита) не выделено противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в помещение спортивного зала не противопожарная.	Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		01.06.2020

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Э.Р.Илалова

по пожарному надзору)

«13» июня 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Ахметгалиев

(подпись)

«13» июня 2019 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №94 «Соенеч»

НМР РТ Ахметгалиева Роза Махияновна

(должность, фамилия, инициалы)

