

АКТ

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

по адресу: Детский сад №39 ул.Б.Урманче, 7 Договор № 33

(характеристика ЦТП, ИТП, организация)

подключен к тепловой камере № ТК-2А

Максимальный расход тепловой энергии (договорная нагрузка)	0,484	Гкал/ч
--	-------	--------

Ответственный представитель теплоснабжающей организации АО «Елабужское ПТС» Черентаев А.Н.
(наименование организации, фамилия, и.о. представителя)

и ответственный представитель потребителя _____
(наименование предприятия или организации, фамилия, и.о. представителя)

произвели технический осмотр узла учёта тепловой энергии потребителя Детский сад №39.
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: ул. Б.Урманче, 7 тел. 9-90-70

проверили работоспособность узла учета, действующие сроки поверки, наличие сохранность пломб.
 В результате проверки установлено:

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений

№№ п/п	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания интеграторов прибора на момент допуска	Дата	
						Поверки	Очередной поверки
1	Взлет ТСРВ	1402544	т/узел		распечатка	29.09.2022г.	28.09.2026г.
2	Взлет ЭР	1452179	Под	0-30м³/ч		29.09.2022г.	28.09.2026г.
3	Взлет ЭР	1452890	Обр.	0-30м³/ч		29.09.2022г.	28.09.2026г.
4	ТПС-ВЗЛЕТ	1420929/ 1420923	Т1/Т2	0-180°С		29.09.2022г.	28.09.2026г.

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.

3. На узле учёта опломбировано следующее оборудование (при проведении ремонта и поверки оборудования):

№№ п/п	Пломбу поставил	Место пломбирования	Дата
1	Взлет ТСРВ	Эл. блок и межфланцевые соединения на расходомере	
2	Взлет ЭР	согласно паспорту	
3	Взлет ЭР		
4	ТПС-ВЗЛЕТ	Точки пломбирования согласно паспорту	

4. Узел учета принят в эксплуатацию для расчетов за тепловую энергию, теплоноситель, потребленные в отопительный и летний период по 28.09.2026г.
(дата очередной поверки)

Представитель теплоснабжающей организации АО «Елабужское ПТС»

Ведущий специалист по учету коммунальных ресурсов Черентаев А.Н. 5-20-17

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____, дата 29.09.2022г.

Представитель потребителя _____

Тел: _____

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____, дата _____