

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ БИШКАРМА КОМИТЕТЫ
НУРЛАТ ШАҺИРЕ ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«БАЛАЛАРНЫ ҖАҖАТЛАШ УСТУРУ ТӨРЕНДӘГЕ
СОННЕ НОМЕРНЫ «БУРАТИНО» БАЛАЛАР
САТНАСЫ» МӨКТЕБЕГӘ БУДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
№ 12 «БУРАТИНО» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
Г. НУРЛАТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Э.Т.Тимирязева к.ф.н. 13, Нурлат ш.адыр, Нурлат
районы, Татарстан Республикасы, 423040

ул. им. Э.Т.Тимирязева, 13, г. Нурлат, Нурлатский район,
Республика Татарстан, 423040

т.а. 8(84345) 2-40-67


Исх. № 67

от «23» мая 2018 года

Заместителю руководителя Исполнительного
комитета Нурлатского муниципального района
Республики Татарстан
по инфраструктурному развитию
Бахтиярову И.И.

Директору ООО «Пик+»
Саттарову М.Р.

заведующего МБДОУ «Детский сад № 12
«Буратино»
Абдульмановой Г.Г.



Уважаемый Ильнур Исламович!

Довожу до Вашего сведения, что по итогам плановой, выездной проверки органами пожарного надзора распоряжение № 136 от 03 мая 2018 года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Буратино» общеразвивающего вида» г. Нурлат Республики Татарстан, расположенного по адресу: 423040, Республика Татарстан, Нурлатский район, г. Нурлат, ул. им З.Т.Тимирязева, д. 13 выявлены следующие нарушения:

1. Не обеспечен подъезд к источнику противопожарного водоснабжения (пожарному гидранту) пожарной техникой, загроможден забором (Требование п. 8.6 абзац 6 СП 8.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты источники наружного противопожарного водоснабжения»);
2. В помещении, в котором установлен приемный прибор пожарной сигнализации, не выполнено аварийное освещение (Требование 13.14.13 СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения Автоматические. Нормы и правила проектирования»)

(Копии распоряжения № 136 от 03 мая 2018 года, акт № 136 от 17.05.2018г., предписание № 136/1/90 от 17.05.2018г., протокол 3 336-2018-0131 от 17.05.2018г., постановление № 336-2018-0131 от 17.05.2018г. прилагаются)

В связи с вышеизложенным, прошу Вас в принятии положительного решения данного

вопроса
Заведующий

Г.Г.Абдульманова

