

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
ул. Красная Позиция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-46-53

Предписание № 151/1/120
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ "Детский сад №115 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"
Советского района г. Казани

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 151 от «1» июня 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «21» июня 20 21 г. по 17 ч. 00 мин. «30» июня 20 21 г. проведена проверка Инспектором отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Родыгин О.С., помещений МБДОУ "Детский сад №115 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г. Казани, расположенного по адресу: город Казань улица Александра Курынова, дом 8

совместно с Заведующий Исламова Гузель Рамилевна МБДОУ "Детский сад №115 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

1.	Объект не в полной мере обеспечен не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Ст.1, ст.4, ст.6, п.8 ст.27 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п. 30 Правил противопожарного режима в РФ	Срок устранения
2.	Механизмы для samozакрывания дверей не в полной мере находятся в исправном состоянии.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п.14 Правил противопожарного режима в РФ	01.05.2022
3.	Допускается загромождение путей эвакуации различными предметами в групповых ячейках.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п.16 Правил противопожарного режима в РФ.	01.05.2022
4.	Допускается хранение сгораемых предметов под лестничными маршами	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п. 16 Правил противопожарного режима в РФ,	01.05.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов


Инспектор ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Дербышки»
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Родыгин О.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)


«__» _____ 20__ г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«30» 06 2021 г.

заверующий
(должность, фамилия, инициалы)


Мельников Г.В.