



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №128 «Шаян»

/Грошева Н.А./

«08»мая 2026г.

## АКТ

### испытания металлических эвакуационных лестниц

Комиссия в составе:

председатель: Иликбаева С.И. - зам.зав. по ХР  
члены комиссии: Мазитова А.М. – ст. воспитатель  
Мансурова А.И. – ст.медсестра

в соответствии п. 41 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01 - 03 провела испытание четырех пожарных эвакуационных лестниц путем нагрузки 150 кг, к средней ступни и выдержке под нагрузкой 10 мин.

### Заключение комиссии:

в результате испытания комиссия установила, что остаточных деформаций и трещин не обнаружено, пожарные эвакуационные лестницы допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: С.И. Иликбаева Иликбаева С.И.

Члены комиссии: А.М. Мазитова Мазитова А.М.

А.И. Мансурова Мансурова А.И.