



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРОКУРАТУРА
НОВО-САВИНОВСКОГО РАЙОНА
г. КАЗАНИ

Гагарина ул., 73а, Казань, 420057
(843)563 33 46, e-mail: kznn.prok@16.mailop.ru

11.06.2025 № 02-08-03.

Заведующей МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад
№ 202» Ново-Савиновского района
г. Казани

Хуснутдиновой Р.М.
ул. Адоратского, д. 46
г. Казань, 421001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
закона

Прокуратурой Ново-Савиновского района г. Казани совместно с отделением НД и ПР по Ново-Савиновскому району г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ проведен осмотр (обследование) здания МБДУ «Центр развития ребенка – детский сад №202» Ново-Савиновского района г. Казани.

Объект осмотра представляет собой двухэтажное здание из белого кирпича, детский сад построен в рамках реализации приоритетного национального проекта «Демография», функционирует с 01.02.2024.

В ходе проведенной совместно с отделением НД и ПР по Ново-Савиновскому району г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ проверки (обследования) помещений в области пожарной безопасности выявлены отдельные нарушения установленных требований в области пожарной безопасности:

1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя (п. 407 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. Не организовано не реже 1-го раза в 5 лет и не проведены эксплуатационные испытания металлических лестниц ведущих из групп на втором этаже, предназначенных для эвакуации людей (детей) из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующих протоколов испытаний (протокол испытаний не представлен) (п. 17 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).


Игнорирование требований действующего противопожарного законодательства недопустимо, а выявленные нарушения подлежат устранению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района письменно в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



И.Е. Плющев