

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606
Т./ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el_gpn@mail.ru

Предписание № 62/1/31
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«23» июля 2020г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Мортвовская основная общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан – директору
Хадиеву Фанилю Васильевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнего - при наличии)
индивидуального предпринимателя (физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется) должност)
пожарному надзору Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
Елабужскому муниципальному району РТ № 62 от «30» июня 2020 года, статьи 6.1

приказ о проведении проверки)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
«7» июля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«23» июля 2020 г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Проведена плановая проверка с использованием средств
дистанционного взаимодействия

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных
Евгений Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мортвовская основная общеобразовательная школа» Елабужского муниципального района Республики Татарстан, с. Мортвы, ул.
Молодежная 2-я, 20

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Мортвовская основная общеобразовательная школа» ЕМР Хадиевым
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)
Фанилем Васильевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не представлены подтверждающие документы прохождения обучения руководителя и ответственного лица за пожарную безопасность по программе пожарно-технического минимума	пункт 3 Правил противопожарного режима в РФ: Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	01.09.2020	

2	Не представлены подтверждающие документы проверки состояния огнезащитной обработки строительных конструкций чердачного помещения здания школы	пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.06.2021	
3	Не организовано проведение проверок наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	пункт 55 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.09.2020	
4	Не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта	пункт 55 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.09.2020	
5	Не проведено испытание наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний	пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.06.2021	

6	Не проведено испытание металлического ограждения кровли с составлением соответствующего протокола испытаний	пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ: Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01.06.2021	
---	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Елабужскому МР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нагорных Евгений Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» июля 2020 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature with checkmark)
(подпись)

директором МБОУ «Мортовская основная общеобразовательная школа» ЕМР
Хадиев Фаниль Васильевич

(должность, фамилия, инициалы)

« » Г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.