

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Елабужскому муниципальному району  
ул. Окружное шоссе, 17, г. Елабуга, Республика Татарстан, 423606  
Т.ф.: (85557) 9-44-64, E-mail: el\_gpr@mail.ru

Предписание № 197/1/113

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

«21» октября 2015г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Большешурнякская средняя общеобразовательная школа»,  
законному представителю – директору Абакаеву Валерию Ивановичу

Во исполнение: распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

Ябурова Александра Сергеевича начальника отдела надзорной деятельности по Елабужскому  
муниципальному району РТ № 197 от «8» сентября 2015 года, статьи 6.1 Федерального закона

от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«01» октября 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«08» октября 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«13» октября 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«21» октября 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

Проведена плановая, выездная проверка

Старшим инспектор отдела НД по Елабужскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Соборновым Влади-  
миром Сергеевичем

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Большешурнякская средняя общеобразовательная школа»,

Елабужский муниципальный район, с. Большой Шурняк, ул. Полевая, 1

совместно с директором школы Абакаевым Валерием Ивановичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), содержание и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не представлены показатели пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в коридоре второго этажа здания школы	В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. пункты 2, 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	1 августа 2016 года	
2.	Не организовано проведение про-	Руководитель организации обеспечивает ис-	1 августа	

	верок работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	правность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организуется проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	2016 года	
3.	Отсутствуют указатели места расположения источников наружного противопожарного водоснабжения выполненные в соответствии с НПБ 160-97	Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 августа 2016 года	
4.	Не представлены документы подтверждающие проведение обучения мерам пожарной безопасности работников школы	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	1 августа 2016 года	
5.	Не организовано согласование специальной программы обучения по пожарно-техническому минимуму с территориальным органом государственного пожарного надзора	пункт 53 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	1 августа 2016 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД по Елабужскому МР

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

Соборнов Владимир Сергеевич

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» октября 2015 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Большеишурьянская средняя общеобразовательная школа»

Елабужского муниципального района Абакаев Валерий Иванович

«21» окт. 2015 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.