

**-Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 7  
имени Героя Советского Союза В.Х. Хазиева  
Зеленодольского муниципального района  
Республики Татарстан»**



**«Татарстан Республикасы Зеленодол  
муниципаль районы Советлар Союзы  
Герое В.Х. Хажиев исемендәге 7 нче  
мәктәп» муниципаль бюджет гомуми  
белем бирү учреждениесе**

422551, РТ, г. Зеленодольск, ул. В.Хазиева, д.2

тел. (84371) 3-00-75, 3-21-79

лиц.счет ЛБГ 20806053 - ШК 7 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по  
Республике Татарстан г. Казань ИНН 1648011332 КПП 164801001 ОГРН 1021606755345

*E-mail: Shkola.7@tatar.ru*

«29» августа 2025г.

Главному государственному  
санитарному врачу по Зеленодольскому  
району и г. Зеленодольск,  
Верхнеуслонскому, Кайбицкому,  
Камско – Устьинскому, районам  
**Е.К. Ганеевой**

Уважаемая Екатерина Константиновна,

направляю Вам информацию о принятых мерах по устранению нарушений,  
указанных в предписании №30/20 от 10.02.2025г.:

|     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| п.1 | Нарушаются требования к внутренней отделке помещений из-за течи кровли: следы течи по потолку и стенам в рекреациях на 1 этаже, спортивном зале                                                                                           | Произведен частичный ремонт кровли, следы течи по потолку 1 этажа рекреации устранены, в спортивном зале произведен косметический ремонт |
| п.2 | Нарушаются требования к дополнительному искусственному освещению классных меловых досок: установлены с нарушением (каб.202, 208, 104, в кабинете информатики). Либо отсутствуют. Имеются перегоревшие источники искусственного освещения. | Установлены источники искусственного освещения (софиты)                                                                                  |
| п.3 | В санузле для мальчиков на 1 этаже на вентиляционном отверстии отсутствует защитная решетка, отверстие прохождения коммуникаций не загерметизированного, что не обеспечивает грызунонепроницаемость помещения                             | Установлена защитная решетка                                                                                                             |
| п.4 | На отопительных приборах отсутствуют                                                                                                                                                                                                      | Защитные ограждения                                                                                                                      |

|     | защитные ограждения                                                                                                                                                                                                      | установлены                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| п.5 | Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к составлению расписания уроков и продолжительности перемен для учащихся                                                                                   | Замечания устранены, расписание составлено с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований                                          |
| п.6 | Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов к искусственной освещенности на поверхности 1 парты 3 ряда в кабинете №204 (география), на поверхности стола с монитором инв. 1040000108305 в кабинете №201 (информатика) | Произведена замена перегоревших ламп, на монитор инв. 1040000108305 в кабинете №201 (информатика) установлен дополнительный источник освещения. |

Директор

Н.В. Луканина

Исп. Зам.директора по АХР  
Павлова Г.Р. (84371) 3-00-75